


## रुचि की अभिव्यक्ति

सुपौल जिलान्तर्गत जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन हेतु अग्निशामक यंत्र अधिष्ठापित किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्न है :-

Sl.No	Description of Item	Capacity
1	ABC Powder type (Stored pressure) Fire Extinguisher. ISI Mark (IS:15683) operating temperature (+5) degree C to (+55) degree C for class 3A type of fire, field with MAP ABC powder, Complete in all respect.	06 kg
2	Carbon Dioxide (CO2) Type fire Extinguisher ISI Mark (IS:15683) operating temperature (-30) IMt. Hose & PVC Horn, Complete in all respect.	4.5 kg
3	Fire Bucket	


अतः सूचना निर्गत की तिथि से सात दिनों के अंदर निबंधित फर्म से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन निबंधित डाक अथवा संस्था के प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में सात दिनों के अंदर जमा कर सकते हैं।

  
सिविल सर्जन सुपौल सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल।  
27/11/17 22/11/17

ज्ञापांक 83622 सुपौल, दिनांक 22/11/17

प्रतिलिपि :- जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल को उक्त सूचना DHS, Supaul के Web Portal पर Upload करने हेतु पेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
सिविल सर्जन सुपौल सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल।  
27/11/17 22/11/17